



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ  
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»**

Ул. С.Стальского 45 ,г. Махачкала, Республика Дагестан, 367000, тел (8722) 67-09-17 e-mail: [mkl-mdou4@yandex.ru](mailto:mkl-mdou4@yandex.ru) ОГРН 1070562002390,ИНН/КПП 0562068350, ОКПО 49165402

№ \_\_\_\_\_ 2025г.

**Начальнику ОНД и ПР г.Махачкалы  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
Гитинову Р.М.**

В ответ на Ваше предписание об устранении обязательных требований пожарной безопасности от 07.02.2024г. № 2402/001-05/154/ПВПР сообщаем следующее:

**Пункт 1:**

Направление движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателем со светоотражающей поверхностью.

**Пункт 2:**

На втором этаже размещен план эвакуаций.

**Пункт 3:**

Техническая документация на огнезащитное покрытие строительных конструкций чердачного помещения – Протокол от 04.03.2024г..

**Пункт 4:**

Проведена работа по очистке вентиляционного оборудования – Акт от 26.02.2024г..

**Пункт 5:**

Материал покрытия пола в коридоре первого и второго этажей проверен соответствие показателям пожарной опасности – сертификат.

**Пункт 6:**

.По противопожарному расстоянию проведен расчет риска, Написаны письма в МКУ «УО»

**Пункт 7:**

По вторым эвакуационным выходам из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек проведен расчетный риск - отчет.

**Пункт 8:**

Проведено обследование системы пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг» - Акт от 20.02.2024г.

**Пункт 9:**

Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Пункт 10:**

Заключён договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 01.03.2024г.

**Пункт 12:**

Проведена проверка работоспособности пожарного гидранта – Акт от 24.02.2024г. .

**Заведующая МБДОУ №4**



**Шахбанова З.И.**